

Prohlášení o shodě č. 02/04/25

v návaznosti na ustanovení § 13 zák. 91/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. (2) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Prohlášení o shodě vydává firma: **Viega s.r.o.**

Radlická 663/28

150 00 Praha 5

IČO: 267 40 419

jako distributor výrobků: **Kulové plynové kohouty Viega Megapress G s SC-Contur a HNBR těsněním**

Výrobce: **Viega GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, D-57439 Attendorn, Německo**

Kulový kohout, přímý, pákový, model 4675, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 a DN50

Kulový kohout, přímý, pákový, model 4675.4, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 a DN50

Výrobek je určen pro rozvody zemního plynu, kapalného plynu.

Provozní teplota -20 °C až +60 °C, provozní tlak max. 0,5 MPa, provozní tlak při požadavku VTZ 650 °C/30 minut, max. 0,5 MPa (5 barů).

Pro ocelové trubky podle EN 10255, EN 10216-1, EN 10217-1.

Použitý předpis EN 331

Předpisy k posouzení shody:


Při posuzování shody bylo postupováno podle § 5, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

- Certifikát DVGW DG-4312DM0692, DVGW CERT ZP 4110, DVGW CERT GmbH, Josef-Wirmer-Str. 1-3, 53123, Bonn, Německá spolková republika. Platnost do 9.12.2026

- Certifikační audit v rámci zavedení systému jakosti dle EN **ISO 9001:2015**,

č.: **44 100 230669** provedeném TÜV NORD CERT GmbH, D-ZM-12007-01-00, s vydaným osvědčením platným do 19.12.2026

Prohlášení: Dovozece prohlašuje, že uvedené výrobky jsou dodávány na trh v souladu s technickou dokumentací, ve shodě s výše uvedenými technickými normami a předpisy a v souladu s Nařízením vlády 163/2002 Sb.



Viega s.r.o.

Hrušovská 2969/13

702 00 Ostrava

IČ: 26740419 DIČ: CZ26740419

Ing. Martin Kunčík

VIEGA s.r.o., Radlická 663/28, 150 00, Praha 5

Kancelář: Viega s.r.o., Hrušovská 2969/13, 702 00, Ostrava. info@viega.cz