

Prohlášení o shodě č. 10/04/25

v návaznosti na ustanovení § 13 zák. 91/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. (2) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Prohlášení o shodě vydává firma:

**Viega s.r.o.,
Radlická 663/28,
150 00, Praha 5,
IČO: 267 40 419**

jako distributor výrobků: **Lisovací systém Viega Prestabo s SC-Contur a EPDM těsněním,**

Výrobce: **Viega GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, D-57439 Attendorn, Německo**

Výrobek je určen pro uzavřené otopné a chladicí systémy, rozvody stlačeného vzduchu, solární rozvody, průmyslové využití, sprinklerové systémy, pro potrubí vnitřního požárního vodovodu zásobujícího vnitřní odběrná místa, osazena hadicovými systémy (vnitřní hydrant D25).

Podle ČSN 73 08 73, kap. 6.

Nelze použít pro suchovody.

U chladicích systémů je nutná protikoroze ochrana, např. předpis AGI Q 151 či obdobný národní předpis.

Provozní teplota max. +110 °C

Provozní tlak max. 1,6 MPa

Ostatní provozní teplotní a tlakové zátěže dle údajů výrobce.

Předpisy k posouzení shody:

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 5, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Jako podklad pro prohlášení o shodě byl v souladu s §10 zák. č. 91/2016 Sb.

použit:

- Certifikační audit v rámci zavedení systému jakosti dle EN ISO 9001:2015, č. 44 100 230669 provedeném TÜV NORD CERT GmbH, D-ZM-12007-01-00, s vydaným osvědčením platným do 19.12.2026
- Certifikát VdS č.G 4090017 dokladující způsobilost použití systému Prestabo ve vodních protipožárních rozvodech. Platnost do 04.03.2029.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Prohlášení: Dovozce prohlašuje, že uvedené výrobky jsou dodávány na trh v souladu s technickou dokumentací, ve shodě s výše uvedenými technickými normami a předpisy a v souladu s Nařízením vlády 163/2002 Sb.

Viega s.r.o.

Hrušovská 2969/13

702 00 Ostrava

IČ: 26740419 DIČ: CZ26740419

Ing. Martin Kunčík

VIEGA s.r.o., Radlická 663/28, 150 00, Praha 5

Kancelář: Viega s.r.o., Hrušovská 2969/13, 702 00, Ostrava. info@viega.cz